

W dniu 15.10.2016r. około godziny 19:00 pogotowie Milanowskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. otrzymało zgłoszenie o wycieku wody w ulicy Gospodarskiej na wysokości posesji nr 70. Po dojechaniu na miejsce stwierdzono wystąpienie awarii wodociągowej (pękł przewód wodociągowy z rur żeliwnych o średnicy 100mm, wybudowany ponad 20 lat temu) i około godziny 20:00 przystąpiono do jej usunięcia. W związku z faktem, że dwie zasuwy liniowe znajdowały się pod asfaltem, pogotowie MPWiK Sp. z o.o. miało problem z zamknięciem dostaw wody. Aby jak najszybciej przystąpić do usuwania awarii zdecydowano o wyłączeniu dwóch stacji uzdatniania wody: SUW Zachodnia i SUW Kościuszki, dostarczających wodę w północnej części Milanówka. Awarię usunięto około godziny 1:00



w nocy i przywrócono dostawę wody, a całość prac zakończyła się ok. godziny 2:30.

Działanie pracowników MPWiK Sp. z o. o. było usprawnione dzięki pracy specjalistycznego samochodu do hydrodynamicznego czyszczenia, który umożliwił wybieranie napływającej do wykopu wody z uszkodzonego wodociągu. Dzięki temu czas usuwania awarii był znacznie krótszy, co przekłada się na zmniejszenie strat wody oraz możliwość jak najszybszego przywrócenia Mieszkańcom dostaw wody.



Pracownicy MPWiK Sp. z o. o. pragną podziękować Radnym Milanówka – p. Elżbiecie Kubek oraz p. Hannie Młynarskiej, które widząc jakie warunki pogodowe panują podczas usuwania awarii (zacinający deszcz), przygotowały i poczęstowały ekipę pogotowia gorącą herbatą i posiłkiem.

**Prezes Zarządu
Milanowskiego Przedsiębiorstwa
Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.**

/-/
Sebastian Budziszewski