



Milanówek, dnia 30.07.2024 r.

DW/244/2024

Do Wykonawców

DOT.: ZAPYTANIA PN. „SPRZEDAŻ ENERGII ELEKTRYCZNEJ DLA OBIEKTÓW MILANOWSKIEGO PRZEDSIĘBIORSTWA WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W MILANÓWKU.”; ZNAK SPRAWY: NR 7/MD/2024

Zamawiający informuje, iż wpłynęło zapytanie od Wykonawcy dotyczące treści Zaprośzenia do złożenia ofert.

Zamawiający przekazuje treść zapytania wraz ze stosownymi wyjaśnieniami.

Pytanie 1

„Jakie jest aktualne zużycie dla tego SUW Kościuszki punktu poboru (MWh) po uwzględnieniu wytworzenia?”

Odpowiedź:

Aktualne zużycie energii elektrycznej przez ostanie 12 m-c dla SUW Kościuszki po uwzględnieniu wytworzenia wyniosło około 81 MWh.

POZOSTAŁE USTALENIA W ZAPROSZENIU DO ZŁOŻENIA OFERT POZOSTAJĄ BEZ ZMIAN.

Powyższe zmiany oraz udzielone wyjaśnienia stanowią integralną część Zaprośzenia do złożenia ofert oraz są wiążące dla wszystkich Wykonawców. Nadto zostaną opublikowane na stronie internetowej Zamawiającego.

Prókurant

Katarzyna Niewiadomska