

Milanówek, dnia 29.06.2026 r.

DW/253/2026

DO WYKONAWCÓW

DOTYCZY POSTĘPOWANIA: Usługa uzdatniania wody podziemnej za pomocą kontenerowej stacji uzdatniania wody – nr 6/MPWiK/2026

I. Zamawiający informuje, iż w dniu 23 czerwca 2026 r. jeden z Wykonawców (H₂Optim Sp. z o.o. Sp. K.) wniósł do ww. postępowania pytania:

1. Czy można zastosować izolację innego typu niż wymieniona w OPZ (płyta typu sandwich o grubości 24mm) jeśli posiada lepsze właściwości termoizolacyjne i jest bardziej funkcjonalna od płyty warstwowej?

Zamawiający zwraca się z prośbą o doprecyzowanie z jakiego materiału będzie wykonana obudowa kontenerów. Jednocześnie informujemy, iż obudowę należy wykonać z materiałów o co najmniej równoważnych parametrach termoizolacyjnych i odporności ogniowej co wskazana płyta warstwowa.

2. Wnioskujemy o wydłużenie terminu dostawy do 3 m-cy. Krótki termin ogranicza konkurencję co działa wbrew interesowi publicznemu.

Ze względu na wystąpienie istotnych niedoborów wody w systemie wodociągowym Gminy Milanówek – wywołanych m.in. awarią jednego z kluczowych ujęć – Zamawiający dąży do pilnego uruchomienia Stacji Kontenerowej i wtłoczenia brakującej ilości wody do sieci w terminach określonych w specyfikacji.

Zgodnie z ustawą o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, przedsiębiorstwo wodociągowe ma ustawowy obowiązek zapewnić ciągłą, niezawodną dostawę wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, w wymaganej ilości oraz pod odpowiednim ciśnieniem.

W związku z powyższym, wyznaczone terminy realizacji zamówienia nie mają na celu ograniczenia konkurencji ani naruszenia zasad Prawa zamówień publicznych. Wynikają one wyłącznie z konieczności realizacji zadań publicznych powierzonych Spółce oraz z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa nakazujących zapewnienie bezpieczeństwa i ciągłości dostaw wody dla mieszkańców.

Zamawiający informuje, iż SWZ pozostaje bez zmian w tym zakresie.



II. Zamawiający informuje, iż w dniu 25 czerwca 2026 r. jeden z Wykonawców (Proffico Sp. z o.o.) wniósł do ww. postępowania pytania:

1. W SWZ pojawiają się dwie daty w kontekście składania ofert: 01.07.2026 (rozdział VI SWZ) oraz 03.07.2026 (rozdział XII SWZ). Czy termin składania ofert upływa 03.07.2026 r. o godzinie 12:00?

Zamawiający informuje, iż termin składania ofert upływa w dniu 03.07.2026 roku o godzinie 12:00.

Zamawiający skorygował Specyfikację warunków zamówienia w tym zakresie. W dniu 26.06.2026r. na stronie: <https://www.mpwik-milanowek.pl/bip/menu-przedmiotowe/zamowienia-publiczne/62-przetarg-usluga-uzdatnienia-wody-podziemnej-za-pomoca-kontenerowej-stacji-uzdatniania-wody>, została umieszczona aktualna wersja SWZ.

III. Zamawiający informuje, iż w dniu 25 czerwca 2026 r. jeden z Wykonawców (IMTechnika Sp. z o.o.) wniósł do ww. postępowania pytania:

1. Chcielibyśmy zapytać, czy dopuszczają Państwo zastosowanie rozwiązania równoważnego polegającego na dostawie i montażu zamkniętych kolumn filtracyjnych opartych na technologii bezciśnieniowej?

Zamawiający nie dopuszcza zastosowania kolumn filtracyjnych opartych na technologii bezciśnieniowej.

Zamawiający informuje, iż SWZ pozostaje bez zmian w tym zakresie.

Z poważaniem,